



Turvallisuussuunnittelu
MARKKO OY

Jyväskylän kristillinen opisto

Pelastussuunnitelma



Jyväskylän kristillinen opisto pelastussuunnitelma

Laadittu 13.2.2018

Laatija Juha Markko

Viimeksi päivitetty 27.3.2024

Päivittäjä Markus Mustonen

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen palvelua Turvallisuussuunnittelu Markko Oy.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 62 sivua.

Sisällys

1	Johdanto	5
2	Kohteen perustiedot	6
2.1	Perustiedot	6
2.2	Muut tiedot	9
3	Organisaatio	13
3.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	13
3.2	Kiinteistön tärkeät numerot	15
3.3	Muut tärkeät numerot	16
4	Riskit	17
4.1	Tapaturmat	17
4.2	Tulipalovaarat	18
4.3	Vesivahingot	20
4.4	Sairauskohtaukset	20
4.5	Säteily- tai kaasuvaara	21
4.6	Myrskyvauriot	22
4.7	Rikollinen toiminta	22
5	Turvallisuusjärjestelyt	23
5.1	Toimitilaturvallisuus	23
5.2	Sammutuskalusto	27
5.3	Suojelumallit	29
5.4	Turvalaitteet	29
5.5	Ensiapu	34
5.6	Paloturvallisuus	34
6	Muut järjestelyt	39
6.1	Hissi	39
6.2	Ilmanvaihtokone	39
7	Toimintaohjeita	43
7.1	Turvallisuusorganisaatio	43
7.2	Avun hälyttäminen	45
7.3	Sairauskohtaus tai tapaturma	47
7.4	Tulipalo	48
7.5	Tulipalo - toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt	48
7.6	Toiminta kokoontumispaikalla	48
7.7	Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa	50
7.8	Vesivahinko	50
7.9	Väkivallan uhatessa	50

7.10	Pommiuhka	51
7.11	Yleinen vaaramerkki	52
7.12	Säteilyvaara	53
7.13	Sähkökatkot	54
8	Väestönsuojelu	55
9	Suojaväistö	56
10	Irtaimiston säilytys	57
11	Liitteet	58
Liite A	Alkusammuttimien käyttöohjeet	59
A.1	Sammuttimet	59
A.2	Sammutuspeitteet	59
A.3	Pikapaloposti	59
Liite B	Auton lämmitysjohdot	60
Liite C	Avainturvallisuus	61
Liite D	Väestönsuojan ilmanvaihtokone	62

1 Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

2 Kohteen perustiedot

Kolme koulurakennusta, kaksi asuinrakennusta, hallintorakennus, Paja (kiinteistönhuolto), aitta ja ulkovarasto.

Hallintorakennus ja aitta ovat puurakenteisia, kaksi asuntolaa ja molemmat koulurakennukset betonirunkoisia sekä yksi rakennus puurunkoinen ulkovälinevarasto.

Erillisiä rakennuksia on yhteensä 8

2.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Jyväskylän kristillinen opisto
Kiinteistön osoite	Sulkulantie 28 40520 JYVÄSKYLÄ
Rakennusten määrä	9
Toimijoiden määrä	1
Asuinhuoneistojen määrä	40
Kiinteistön omistaja	Jyväskylän kristillisen opiston säätiö

	Aitta
Pinta-ala	155 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Puu
Käyttötarkoitus	Varasto

Hannala

Rakentamisvuosi	2022
Pinta-ala	1 041 m ²
Kerrokset	2
Paloluokka	P1
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Oppilaitos

Högmanni

Rakentamisvuosi	1983
Pinta-ala	620 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Oppilaitos

Jäte- ja irtaimistovarasto

Rakentamisvuosi	2014
Pinta-ala	149 m ²
Kerrokset	1
Rakennusmateriaali	Puu
Käyttötarkoitus	Varasto

Kartano

Rakentamisvuosi	2013
Pinta-ala	213 m ²
Kerrokset	2
Paloluokka	P3
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Asuntola

Paja

Rakentamisvuosi	1900
Pinta-ala	88 m ²
Kerrokset	1
Rakennusmateriaali	Betoni

Patruuna

Rakentamisvuosi	2013
Pinta-ala	443 m ²
Kerrokset	2
Paloluokka	P3
Rakennusmateriaali	Betoni
Käyttötarkoitus	Asuntola

Päärakennus Sulkula

Rakentamisvuosi	1992
Pinta-ala	1 615 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Puu
Käyttötarkoitus	Toimisto

Pehtoori

Rakentamisvuosi	1920
Pinta-ala	252 m ²
Kerrokset	2
Rakennusmateriaali	Puu
Käyttötarkoitus	Toimisto

2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Keski-Suomi. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 8 minuuttia.

Kiinteistönhoito	Markus Mustonen puh. 0503899644 päivystys 0503899644
Talvikunnossapito	Oma toiminta
Sähkötarjoaja	Alva-yhtiöt Oy puh. 0143664010 päivystys 0143664040
Vesiyhtiö	Alva-yhtiöt Oy puh. 0143664010 päivystys 0143664040

Vartiointiliikkeen yhteystiedot	AVARN Security puh. 0106202000 päivystys puh. 0106202000
Kiinteistön vakuutusyhtiö	LähiTapiola puh. 080004531 http://www.lahitapiola.fi/
Kokoontumispaikka	Keskellä piha-aluetta olevan punaisen hirsirakennuksen (Pehtoori) edessä
Varakokoontumispaikka	viereiset rakennukset
Väestönsuojien määrä	2
Väestönsuojan sijainti VSS1	Rakennus Sulkula alakerta
Väestönsuojan sijainti VSS2	Rakennus Hannala alakerta
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	Pehtoori rakennuksessa, teknisessätilassa 1 krs. pohjoispäässä. Tonttisulku Pehtoorin pohjoispääty (sininenputki) Patruunan lämmönjakohuoneessa (Patruuna ja Kartano)

Lämmönjakohuone	Lämmönjakohuone sijaitsee Högman rakennuksen 1 krs. teknisessätilassa. Lämmönjakohuone Pehtoorissa rakennuksessa 1 krs. teknisessätilassa. Lämmönjakohuone Paja rakennuksessa tekninentila.
Sähköpääkeskus	Joka rakennuksessa oma ryhmäkeskus
Ilmanvaihtokoneet	Päärakennus Sulkula, keittiön yläpuolella, ullakkokerros IV konehuone Högmanni, luokan H 105 yläpuolella, ullakolla. Pehtoori, kaksi erillistä IV konetta huoneiden 103 ja 106 komeroissa Kartano, huoneistot Patruuna, Huoneistokohtainen Paja, perällä varastokaapissa Hannala, 2-kerros
Ilmanvaihdon hätä-seis	pääoven tuulikaapissa pääsisäänkäynnin tuulikaapissa. 1. kerroksen tuulikaapissa huoneistokohtainen, käyttökytkin. käyttökytkimet huoltokytkin Tuulikaappi

Kiinteistön asuinhuoneistot

Sijainti	Asuinhuoneistojen määrä
Kartano, 1. ja 2. kerros	10
Patruuna, 1. ja 2. kerros	30

Henkilömäärät

Yhteensä			
	Päivällä	Illalla	Yöllä
Arkisin	220	100	0
Viikonloppuisin	100	100	0
<i>Ulkopuolisia vuokralaisia</i>			

3 Organisaatio

3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusjohtaja
koko alue

Harri Erkamaa
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522764
harri.erkamaa@jko.fi

Aluevalvoja
Pehtoori

Petri Rönkä
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899636
petri.ronka@jko.fi

Aluevalvoja
Pehtoori

Sari Paananen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899639
sari.paananen@jko.fi

Aluevalvoja
asuntolat

Sirpa Viita
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522710
sirpa.viita@jko.fi

Aluevalvoja
asuntolat

Markus Mustonen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

Aluevalvoja
keittiö

Seija Hakala
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522718
seija.hakala@jao.fi

Aluevalvoja
keittiö

Päivi Kojola
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522718
paivi.kojola@jko.fi

Aluevalvoja
opetustilat Högmanni

Markus Mustonen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

Aluevalvoja
opetustilat Hannala

Ari Kauppinen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522756
ari.kauppinen@jko.fi

Aluevalvoja
opetustilat Sulkula

Pasi Rintala
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0417311879
pasi.rintala@jko.fi

Aluevalvoja
toimisto

Anne-Marie Raatikainen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522758
anne-marie.raatikainen@jko.fi

Aluevalvoja
toimisto

Kirsi Haukimäki
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522716
kirsi.haukimaki@jko.fi

Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2

Markus Mustonen

Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1, VSS2

Pasi Rintala

Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1

Markus Mustonen
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2

Markus Mustonen
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

3.2 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Omatoiminen huolto	Markus Mustonen	0503899644	0503899644
Hissihuolto	OTIS Oy		0800168111
Hissihuolto			
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	AVARN Security	0106202000	0106202000

Huolto

	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysajat
Avainpäivystys	AVARN Security	0106202000	Työajan ulkopuolella
Ilmanvaihtokone: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Kameravalvonta: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Kameravalvonta: Huoltohenkilö	Pasi Rintala	0417311879	
Kulunvalvonta: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Käsisammutin: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Murtohälytin: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Palovaroitin: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Pikapaloposti: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Poistumisopastus: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Viestintäjärjestelmä: Huoltohenkilö	Markus Mustonen	0503899644	
Viestintäjärjestelmä: Huoltohenkilö	Pasi Rintala	0417311879	

3.3 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

4 Riskit

Turvallisuuden näkökulmasta riski tarkoittaa onnettomuuden todennäköisyyden ja seurausten yhdistelmää. Tärkeä osa turvallista kiinteistöä on turvallisuusriskien tunnistaminen ja niiden seurausten arviointi. Seuraavilla sivuilla on tunnistettu riskit, jotka kohdistuvat ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Tunnistettuihin riskeihin on laadittu toimenpide-ehdotukset, joilla riskejä voidaan poistaa, vähentää ja hallita. Vain tunnistettua riskiä voidaan hallita.

Kiinteistöön ja henkilöihin kohdistuvat riskiluokat:

- Tapaturmat
- Tulipalovaarat
- Vesivahingot
- Sairauskohtaukset
- Säteily- tai kaasuvaara
- Myrskyvauriot
- Murrot, ilkivalta yms.

4.1 Tapaturmat

Riskit

- kaatuminen
- liukastuminen
- kompastuminen
- lumen tai jään tippuminen ihmisen päälle
- liikenneonnettomuus
- sähköisku
- viiltohaava

Seuraukset

- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Lumen ja jään kerääntymistä katoilla on seurattava talvisin.
 - Vaaranpaikoista tulee ilmoittaa välittömästi hallitukselle tai isännöitsijälle.
 - Vaaratilanteissa kulku tai pysäköiminen tulee estää lumen tai jään putoamisvaara-alueelle.
- Piha-alue pidetään siistinä ja kunnossa.
 - Talvikunnossapidosta huolehditaan.
- Läheltä piti -tilanteisiin puututaan viivytyksettä. Läheltä piti -tilanteet tutkitaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapahtumien varalle ja niiden estämiseksi.
- Yleisiin ensiapuohjeisiin tulee jokaisen tutustua.

4.2 Tulipalovaarat

Riskit

- Ihmisen toiminta
 - huolimaton tupakointi
 - sähkölaitteiden päälle unohtuminen
- Sähkölaitteet
 - oikosulut
 - rikkiäiset sähkölaitteet
 - siivouskoneen latauspaikka
- Tuhopoltto
- Turvallisuusjärjestelyt
 - sammuttimien tarkastus tekemättä
 - palopostien huolto tekemättä
 - merkkivalokeskuksen huollon puute
- Muut
 - vaaralliset aineet
 - kaasupullot

Palovaarallisia kohteita ovat muun muassa huoneistojen keittiö, tekniset tilat ja muut vastaavat kiinteistön tilat.

Seuraukset

- omaisuusvahingot
- savuvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Ihmisen toiminta
 - Suoritetaan vuosittain omatoimiset palotarkastukset kiinteistössä.
 - Poistumisturvallisuudesta on huolehdittava:
 - henkilökunta pitää poistumistiet vapaina.
 - aktiivinen puuttuminen epäkohtiin.
 - Pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja siihen perehdytään.
- Sähkölaitteet
 - Sähkökorjaukset ja asennukset teetetään TUKES:in rekisteristä löytyvällä ammattilaisella. Urakoitsijalla on oltava riittävät asennusoikeudet ja hänellä on oltava kokemusta vastaavista töistä.
 - Sähköpääkeskukset on merkitty ja niiden edustoilla ei säilytetä tavaraa.
 - Latauspaikalla tulee olla otettu huomioon räjähdys- ja palovaaran torjunta.
- Tuhopoltto
 - Ylimääräistä palokuormaa ei kasata.
- Turvallisuusjärjestelyt
 - Kiinteistössä on palovaroitinjärjestelmä.
 - Kiinteistössä on alkusammutusvälineet.
 - Alkusammutuskalusto tarkastetaan määräysten mukaan.
 - Poistumistiet on merkitty opastein.
 - Tulitöiden vastuuhenkilöt on määritelty.
 - Kiinteistössä on käytössä kuulutusjärjestelmä.
 - Hätätilannekuulutuksista on annettu ohjeistus.
- Muut
 - Ilmanvaihto ja nuohous
 - IV-kanavien nuohousväli on yleensä 10 vuotta

4.3 Vesivahingot

Riskit

- Ympäristö
 - tulva
 - rankkasade
- Rakenteet
 - rakenteiden vesitiiviiden pettäminen
 - rakentamis- ja materiaalivirheistä johtuva tapaturma
 - putkirikko
- Laitteet
 - pesukoneiden ja kylmäkoneiden rikkoontuminen

Seuraukset

- omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakenteet
 - LVI-työt, -tarkastukset ja -asennukset teetetään vain ammattilaisella.
 - LVI-urakoitsijalla tulee olla riittävät asennusoikeudet ja urakoitsijan täytyy olla toteuttanut vastaavanlaisia töitä aiemmin.
 - Putkistojen kuntoarvio suoritetaan säännöllisesti.
 - Katolta ja ränneistä tulee poistaa lehdet ja roskat.
- Laitteet
 - Kodinkoneiden valvotun käytön ja kunnossapidon tärkeyden korostaminen.
 - Pesukoneen ja astianpesukoneen suodattimet ja nukkasieppi on puhdistettava säännöllisesti.
 - Jääkaapin takaosa on imuroitava kerran vuodessa. Tässä yhteydessä tarkastetaan silmämääräisesti jääkaapin kunto myös kompressorin ja valuma-astian osalta.

4.4 Sairauskohtaukset

Riskit

- sydäninfarkti
- diabeettinen sokki
- aivoinfarkti
- aivoverenvuoto
- epilepsia
- pyörtyminen

Seuraukset

- henkilövahingot
- kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Avun saannin nopeuden takaaminen kiinteistön alueella.
- Pelastussuunnitelman liitteenä oleviin ensiapuohjeisiin tutustutaan ja ensiapua harjoitellaan.
- Ambulanssin opastus on järjestetty ja ohjeistettu henkilökunnalle.
- Pelastusajoneuvojen pysäköiminen mahdollistetaan ulko-ovien eteen.

4.5 Säteily- tai kaasuvaara

Riskit

- radioaktiivisen aineen tai vaarallisen kaasun joutuminen ympäristöön
- vaarallisen aineen kuljetusonnettomuus
- onnettomuus ydinvoimalaitoksessa

Seuraukset

- säteily sairaudet
- kuolema

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Joditablettien hankkiminen tarpeiden mukaan (2 tabl./henkilö).
- Kiinteistössä on väestönsuoja, johon voi suojautua säteilyvaaratilanteessa.
- Väestönsuojan toimintakuntoa ylläpidetään.
- Väestönsuojanhoitaja on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä.
- Ilmastoinnin hätäpysäytys on merkitty ja henkilökunnan tiedossa.
- Pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeet tilanteiden varalle.

4.6 Myrskyvauriot

Riskit

- erilaiset luonnonilmiöt

Seuraukset

- sähkökatkot
- omaisuusvahingot
- henkilövahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Rakennuksen ja ulkoalueiden kunnosta huolehditaan.
- Viranomaisten ulkonaliikkumiskieltoa on noudatettava.
- Sisälle suojautuessa pysytään kaukana ikkunoista ja lasiovista.
- Varaudu omatoimisesti pitkäaikaisiin sähkökatkoihin esimerkiksi seuraavasti:
 - valaisin ja paristot

4.7 Rikollinen toiminta

Riskit

- Murto
 - rakennuksen katolle pääsee kiipeämään
 - rakennuksen tiloihin pääsee valvomatta
- Väkivalta
- Ilkivalta

Seuraukset

- omaisuusvahingot

Toimenpiteet ja turvallisuusjärjestelyt

- Murto
 - Arvoesineiden merkitseminen ja kuvaaminen.
 - Kiinteistössä on tallentava kameravalvontajärjestelmä.
 - Kiinteistössä on rikosilmoitinjärjestelmä.
 - Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä.
- Ilkivalta
 - Yleisen siisteyden ja järjestyksen valvominen ja epäkohtiin puuttuminen aktiivisesti.
 - Graffitien ja muiden töhryjen puhdistus viipymättä.
- Henkilökunnalla on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista.

5 Turvallisuusjärjestelyt

5.1 Toimitilaturvallisuus

Kulunvalvonta

Kiinteistössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä. Järjestelmällä pyritään estämään luvattomien henkilöiden pääsy tiloihin. Mikäli havaitset vian kulunvalvontajärjestelmiin liittyen, tee vikailmoitus.

Kulunvalvonta #1

Sijainti	Päärakennus Sulkula, kulkuovet
Kuvaus	HHL
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kulunvalvonta #2

Sijainti	Pehtoori, ovissa ja käytävillä
Kuvaus	HLL, palo, murto ja kulunvalvonta. Hälytykset ohjautuvat Avarn securitylle. Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kulunvalvonta #3

Sijainti	Hannala, Käyntiovet
Kuvaus	iLOQ
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Kiinteistössä on kameravalvonta**Kameravalvonta #1**

Sijainti	Päärakennus Sulkula, seinissä ja käytävillä
Kuvaus	koko kiinteistö ja piha-alueet Kattavuus: koko rakennus ja piha-alueet
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kameravalvonta #2

Sijainti	Högmanni, ovilla ja käytävissä
Kuvaus	tallentava kameravalvonta Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Kattavuus: koko kiinteistö
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Kameravalvonta #3

Sijainti	Pehtoori, ulko-ovilla
Kuvaus	tallentava kameravalvontajärjestelmä Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Kattavuus: koko rakennus
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kameravalvonta #4

Sijainti	Kartano, yleiset tilat ja piha-alue
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Kattavuus: koko talo
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kameravalvonta #5

Sijainti	Patruuna, yleiset tilat ja piha-alue
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Kattavuus: koko talo
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kameravalvonta #6

Sijainti	Hannala, Seinissä ja käytävillä yleiset-tilat
Kuvaus	Kattavuus piha-alue ja sisätilat. Koko kiinteistö.
Huoltohenkilö	Pasi Rintala puh. 0417311879

Kiinteistössä on murtohälyttimiä

Murtohälytin #1

Sijainti	Päärakennus Sulkula, ovet, ikkunat ja huoneet (liiketunnistimet)
Kuvaus	HLL, palo, murto ja kulunvalvonta (Magneettikytkimet, liiketunnistimet)
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Murtohälytin #2

Sijainti	Högmanni, ovissa ja ikkunoissa
Kuvaus	kulunvalvontajärjestelmä Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Murtohälytin #3

Sijainti	Pehtoori, ovissa ja käytävillä
Kuvaus	HLL, palo, murto ja kulunvalvonta. Hälytykset ohjautuvat Avarn securitylle. Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Murtohälytin #4

Sijainti	Hannala, Ovet, ikkunat ja huoneet (liiketunnistimet)
Kuvaus	(NIMI) Palo, murto ja kulunvalvonta (Magneettikytkimet, liiketunnistimet)
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Valvonta**Jatkuva valvonta #1**

Sijainti	Päärakennus Sulkula
----------	---------------------


Jatkuva valvonta #2

Sijainti	Hannala
----------	---------

5.2 Sammutuskalusto

Sijainti	Sammutuskalusto	Kuvaus
Hannala, Seinällä	Käsisammutin	6 kg käsisammuttimet
Högmanni, käytävillä	Käsisammutin	6 kg jauhesammuttimet; useampia joka palo-osastossa Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kartano, yhteistila, luhtikäytävä 1 ja 2. kerros	Käsisammutin	6 kg jauhesammutin Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Paja, tuulikaapissa	Käsisammutin	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Patruuna, yhteiset tilat, luhtikäytävä	Käsisammutin	6 kg jauhesammuttimet Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Pehtoori, käytävissä	Käsisammutin	6 kg jauhesammuttimia. Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Päärakennus Sulkula, Seinillä	Käsisammutin	6 kg jauhesammuttimet.
Högmanni, käytävillä	Pikapaloposti	nykyaikaiset standardin mukaiset ja sulkuventtiilein varustetut pikapalopostikaapit. Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Hannala, Opettajien takotila	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Pasi Rintala, 041 7311879
Högmanni, keittiöt yms. tilat	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644

Sijainti	Sammutuskalusto	Kuvaus
Kartano, yhteistilan keittiö	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Patruuna, yhteiskeittiö	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Pehtoori, keittiöissä yms.	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Päärakennus Sulkula, keittiöt yms. tilat	Sammutuspeite	Huoltohenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644



Pikapaloposti Högmanni

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsiammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

- Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä viiden vuoden välein.

5.3 Suojelumallit

Hannala

Tyyppi	Kerrokset	Toteutuksen kuvaus
Kiinteistön oma	2	Väestösuoja
Kiinteistön oma	2	Kaikissa tiloissa numerointi myös sisäpuolella

Högmanni

Tyyppi	Kerrokset	Toteutuksen kuvaus
Aluevalvojat		
Kiinteistön oma	2	Kaikissa tiloissa numerointi myös sisäpuolella

Päärakennus Sulkula

Tyyppi	Kerrokset	Toteutuksen kuvaus
Kiinteistön oma	1	Väestösuoja
Kiinteistön oma	2	Kaikissa tiloissa numerointi myös sisäpuolella.

5.4 Turvalaitteet

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Päärakennus Sulkula

Sijainti	Päärakennus Sulkula, ovien päällä ja kulkuväylillä
Kuvaus	Poistumistie- ja turvalat Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Keskuksen sijainti	sähkökeskus
Kattavuus	koko rakennus
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Högmanni

Sijainti	Högmanni, sisäiset käytävät ja poistumisteiden yläpuolella.
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	koko rakennus
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Pehtoori

Sijainti	Pehtoori, sisäiset käytävät ja poistumisteiden yläpuolella.
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	koko talo
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Kartano

Sijainti	Kartano, yhteiset tilat
Kuvaus	led polttimin varustetut poistumistievalot Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	yhteiset tilat
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Patruuna

Sijainti	Patruuna, yhteiset tilat
Kuvaus	ledpolttimoin varustetut poistumistievalot Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	yhteiset tilat
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Hannala

Sijainti	Hannala, Ovien päällä ja kulkuväylillä
Kuvaus	Poistumistie- ja turvavalot Vastuuhenkilö: Markus Mustonen ja Pasi Rintala
Keskuksen sijainti	Tekninentila/Sähköpääkeskus
Kattavuus	Koko rakennus
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomainen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: pääoven tuulikaapissa, pääsisäänkäynnin tuulikaapissa., 1. kerroksen tuulikaapissa, huoneistokohtainen, käyttökytkin., käyttökytkimet, huoltokytkin, Tuulikaappi



Ilmanvaihdon pysäytys Sulkula



Ilmanvaihdon pysäytys Högmanni

Viestintäjärjestelmä

Viestintäjärjestelmä #1

Sijainti	Päärakennus Sulkula, kaiuttimet seinillä
Kuvaus	mikrofoni infossa ja rehtorin huoneessa
Kattavuus	Koko Päärakennus
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Viestintäjärjestelmä #2

Sijainti	Högmanni, kaiuttimet käytävillä ja huoneissa
Kuvaus	mikrofonit Sulkulan infopisteessä ja rehtorin huoneessa Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	Koko Högmanni
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Viestintäjärjestelmä #3

Sijainti	Pehtoori, kaiuttimet käytävillä
Kuvaus	mikrofonit infopisteessä ja rehtorin huoneessa Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644
Kattavuus	koko talo
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Viestintäjärjestelmä #4

Sijainti	Hannala, Toimisto/info
Kuvaus	Mikrofoni info/toimisto ja rehtorin huoneessa.
Kattavuus	Sulkula, Högmanni, Pehtoori ja Hannala
Huoltohenkilö	Pasi Rintala puh. 0417311879

5.5 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ambulanssi ohjataan: Tapahtumapaikkaa lähinnä olevalle ovelle.

5.6 Paloturvallisuus

Palovaroitin

Palovaroittimien tehtävänä on varoittaa alkavasta tulipalosta. Näin alkavan palon tukahduttaminen, muiden varoittaminen ja pelastautuminen on mahdollista.

Kartano

Sijainti	Kartano, huoneistot
Kuvaus	Paikallinen palovaroitinjärjestelmä, joka ei hälytä palolaitosta automaattisesti. Hälytys täytyy tehdä puhelimella numeroon 112. Hälytys ohjautuu myös vartiointiliikkeelle.
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AVARN security oy p. 010 620 2000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Patruuna

Sijainti	Patruuna, huoneistoissa
Kuvaus	palovaroitinjärjestelmä Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Puhelinnumero: 0106202000
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AVARN security oy p. 010 620 2000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Hannala

Sijainti	Hannala, Ilmaisimet katossa
Kuvaus	Paikallinen palovaroitinjärjestelmä, joka ei hälytä palolaitosta automaattisesti. Hälytys täytyy tehdä puhelimella numeroon 112. Hälytys ohjautuu myös vartiointiliikkeelle.
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AWARN Security p 010 6202000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Högmanni

Sijainti	Högmanni, Ilmaisimet katossa
Kuvaus	Paikallinen palovaroitinjärjestelmä, joka ei hälytä palolaitosta automaattisesti. Hälytys täytyy tehdä puhelimella numeroon 112. Hälytys ohjautuu myös vartiointiliikkeelle.
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AVARN Security p. 010 6202000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Päärakennus Sulkula

Sijainti	Päärakennus Sulkula, Ilmaisimet katossa
Kuvaus	Paikallinen palovaroitinjärjestelmä, joka ei hälytä palolaitosta automaattisesti. Hälytys täytyy tehdä puhelimella numeroon 112. Hälytys ohjautuu myös vartiointiliikkeelle.
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AVARN Security p. 010 620 2000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Pehtoori

Sijainti	Pehtoori, Ilmaisimet katossa
Kuvaus	Paikallinen palovaroitinjärjestelmä, joka ei hälytä palolaitosta automaattisesti. Hälytys täytyy tehdä puhelimella numeroon 112. Hälytys ohjautuu myös vartiointiliikkeelle.
Yritys, jolle hälytykset ohjautuvat	AVARN Security p. 010 620 2000
Kattavuus	koko talo
Laitteiston malli	Akkuvarmenteinen
Hälytyksen tyyppi	Ohjautuu vartiointiliikkeeseen
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Rakennusten palo-osastoinnit:

Rakennus	Tyyppi	Kuvaus
Pehtoori		Ei palo-osastointia

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takalukossa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus	Poistumisjärjestelyt
Hannala	Poistumistiet 1 krs. suoraan maantasalle. 2 krs. poistumistie portaat.
Kartano	Alakerran asunnoista suoraan ulos, yläkerrasta luhtikäytävän kautta, varatie parvekkeiden kautta.
Patruuna	1. kerroksesta suoraan ulos. 2. kerros luhtikäytävän kautta, varatienä parvekkeet.
Päärakennus Sulkula	Useita poistumisreittejä suoraan maanpinnalle.
Pehtoori	Poistumisjärjestelyt ovat alakerrasta hyvät. Yläkerta on ongelmallisempi ahtaiden portaiden ja puuttuvan palo-osastoinnin vuoksi. Hätäpoistumisreitteihin on kiinnitettävä huomiota.

Kokoontumispaikka: Keskellä piha-aluetta olevan punaisen hirsirakennuksen (Pehtoori) edessä

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasuihitys, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityöluvia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Markus Mustonen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

6 Muut järjestelyt

6.1 Hissi

Hissi #1

Sijainti	Päärakennus Sulkula, pääaulassa
Huoltoyritys	OTIS Oy


Hissi #2

Sijainti	Högmanni, Högmanni aulassa
----------	----------------------------

6.2 Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone #1


Sijainti	Päärakennus Sulkula, keittiön yläpuolella, ullakkokerros IV konehuone
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	pääoven tuulikaapissa
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644



Ilmanvaihtokoneen pysäytys Sulkula

Ilmanvaihtokone #2

Sijainti	Högmanni, luokan H 105 yläpuolella, ullakolla.
Kuvaus	Käynti ilmastointikonehuoneeseen luokan H105 kautta tai vesikatolta kattoluukun kautta. Vastuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	pääsisääkäynnin tuulikaapissa.
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644



Ilmanvaihdon pysäytys Högmanni

Ilmanvaihtokone #3

Sijainti	Pehtoori, kaksi erillistä IV konetta huoneiden 103 ja 106 komeroissa
Kuvaus	Vastuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	1. kerroksen tuulikaapissa
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Ilmanvaihtokone #4

Sijainti	Kartano, huoneistot
Kuvaus	huoneistokohtainen ilmanvaihto Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	huoneistokohtainen, käyttökytkin.
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Ilmanvaihtokone #5

Sijainti	Patruuna, Huoneistokohtainen
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	käyttökytkimet
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Ilmanvaihtokone #6

Sijainti	Paja, perällä varastokaapissa
Kuvaus	Vastuuhenkilö: Kristillinen opisto, Markus Mustonen, 050 3899644 Ilmanvaihtokoneen tyyppi: Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	huoltokytin
Huoltohenkilö	Markus Mustonen Kristillinen opisto puh. 0503899644

Ilmanvaihtokone #7

Sijainti	Hannala, 2-kerros
Kuvaus	Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	Tuulikaappi
Huoltohenkilö	Markus Mustonen puh. 0503899644

7 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Lue toimenpideohjeet tarkasti!

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

7.1 Turvallisuusorganisaatio

Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Turvallisuusjohtaja
koko alue

Harri Erkamaa
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522764
harri.erkamaa@jko.fi

Aluevalvoja
Pehtoori

Petri Rönkä
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899636
petri.ronka@jko.fi

Aluevalvoja
Pehtoori

Sari Paananen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899639
sari.paananen@jko.fi

Aluevalvoja
asuntolat

Sirpa Viita
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522710
sirpa.viita@jko.fi

Aluevalvoja
asuntolat

Markus Mustonen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

**Aluevalvoja
keittiö**

Seija Hakala
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522718
seija.hakala@jao.fi

**Aluevalvoja
keittiö**

Päivi Kojola
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522718
paivi.kojola@jko.fi

**Aluevalvoja
opetustilat Högmanni**

Markus Mustonen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0503899644
markus.mustonen@jko.fi

**Aluevalvoja
opetustilat Hannala**

Ari Kauppinen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522756
ari.kauppinen@jko.fi

**Aluevalvoja
opetustilat Sulkula**

Pasi Rintala
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0417311879
pasi.rintala@jko.fi

**Aluevalvoja
toimisto**

Anne-Marie Raatikainen
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522758
anne-marie.raatikainen@jko.fi

**Aluevalvoja
toimisto**

Kirsi Haukimäki
Jyväskylän kristillinen opisto
puh. 0447522716
kirsi.haukimaki@jko.fi

Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2	Markus Mustonen
Väestönsuojan apulaishoitaja VSS1, VSS2	Pasi Rintala
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS1	Markus Mustonen puh. 0503899644 markus.mustonen@jko.fi
Väestönsuojan vastuuhenkilö VSS2	Markus Mustonen puh. 0503899644 markus.mustonen@jko.fi

7.2 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta SOITA NUMEROON: 112

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelin soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellään millaista apua paikalle lähetetään. Välillä kauden tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästyttävät avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatua siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatua luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Sulkulan pääoven eteen

7.3 Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Sulkulantie 28, JYVÄSKYLÄ**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

7.4 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Hälytä palokunta paikalle soittamalla turvallisesta paikasta numeroon **112**.
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Sulkulan pääoven eteen

Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Keskellä piha-aluetta olevan punaisen hirsirakennuksen (Pehtoori) edessä

Varakokoontumispaikka: viereiset rakennukset

7.5 Tulipalo – toimintaohjeet, kun turvallinen poistuminen on estynyt

Joskus toisaalla riehuva tulipalo estää turvallisen poistumisen kiinteistöstä. Näissä tapauksissa on viisainta pysytellä savuttomassa tilassa ovet ja muut aukot suljettuina.

Jää palo-osastoon, jossa olet.

- Palo-oven takana on turvallista olla. Palo-ovet kestävät tulipaloa vähintään puoli tuntia.
- Hyppääminen korkealta johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin, savuttomaan tilaan jääminen ei.

Mene ikkunan luo ja herätä huomiota. Jos et onnistu, ilmoita sijaintisi numeroon **112**.

Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

7.6 Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Keskellä piha-aluetta olevan punaisen hirsirakennuksen (Pehtoori) edessä



Kokoontumispaikka Pehtoorin edessä

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: viereiset rakennukset

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidentämisestä suojautumista varten.

7.7 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

7.8 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: Markus Mustonen, puh. 0503899644, päivystys 0503899644
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: Pehtoori rakennuksessa, teknisessätilassa 1 krs. pohjoispäässä.
Tonttisulku Pehtoorin pohjoispääty (sininenputki)
Patruunan lämmönjakohuoneessa (Patruuna ja Kartano)
- Lämmönjakohuone: Lämmönjakohuone sijaitsee Högman rakennuksen 1 krs. teknisessätilassa.
Lämmönjakohuone Pehtoorissa rakennuksessa 1 krs. teknisessätilassa.
Lämmönjakohuone Paja rakennuksessa tekninentila.
- Sähköpääkeskus: Joka rakennuksessa oma ryhmäkeskus

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen **112**.

7.9 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Ovien sulkemisella voidaan rajoittaa henkilön kulkua kiinteistössä.
- Tilanteen jälkeen, soita **112**, jotta paikalle saadaan ammattiapua mahdollisimman nopeasti. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille. Omalla käyttäytymisellä voi olla mahdollista vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, ota siksi kaikki uhkatilanteet vakavasti ja pyri rauhoittamaan jo alkaneet tilanteet.

7.10 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

Kun uhkaus tulee puhelimitse

- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
 - Missä pommi on?
 - Miltä pommi näyttää?
 - Milloin pommi räjähtää?
 - Miksi?
- Pyri saamaan työtoverin huomio jo puhelun aikana, jotta hän voisi tiedottaa turvallisuudesta vastaavaa jo puhelun aikana.
- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
 - Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
 - Onko hän kiihtynyt?
 - Lukeeko hän viestin paperilta?
- Kuuntele myös taustääniä (esimerkiksi liikenne tai taustalla käytävät keskustelut).
- Puhelun jälkeen tiedota asiasta oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaavia henkilöitä (ks. Turvallisuushenkilöstö-luku).
- Mikäli tämä ei ole mahdollista, soita välittömästi poliisille **112** ja toimi sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti.

Epäilyttävä esine tai uhkauskirje

- Älä koske esineeseen.
- Mikäli kyseessä on kirje tai muu vastaava, jota jo olet käsitellyt, paina mieleesi kohdat, joihin olet koskenut, ja sijoita kirje esimerkiksi muovitaskuun.
- Ilmoita välittömästi oman tilasi ja kiinteistön turvallisuudesta vastaaville henkilöille (ks.

Turvallisuushenkilöstö-luku) sekä poliisille hätänumeroon **112**.

- Eristä aluetta mahdollisuuksien mukaan. Pidä mielessä tuleva mahdollinen poliisitutkinta (sormen- ja kengänjäljet ensiarvoisia todisteita).
- Älä hätäänny. Toimi poliisin sekä turvallisuushenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

7.11 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäövet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

7.12 Säteilyvaara

Säteilytilannetta valvotaan jatkuvasti koko maassa mittareilla. Pienetkin muutokset huomataan heti ja niistä tiedotetaan viipymättä. Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle

Sisälle suojautuminen on säteilyvaaratilanteessa ensisijainen suojelutoimenpide.

Sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto, jotta radioaktiiviset aineet eivät pääsisi sisään. Talon keskiosissa on paras suoja.

Joditabletit

Joditablettien ottaminen on toissijainen tukitoimi, jota suositellaan enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville tai imettäville.

Ota joditabletti vasta viranomaisten kehotuksesta, jonka kuulet radiosta tai televisiosta. Joditabletit ehkäisevät radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen, mutta eivät anna muuta suojaa. Tabletteja ei pidä lähteä vaaratilanteesta noutamaan rakennuksen ulkopuolelta. Jodeja voi hankkia etukäteen apteekista. Joditabletteja tulisi olla 2 per henkilö. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee joditablettien ottamista ydinonnettomuudesta johtuvissa säteilyvaaratilanteissa enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville tai imettäville..

Suojaa ruokasi ja juomavesi

Laita esillä olevat elintarvikkeet muovipusseihin tai tiiviisiin astioihin. Jääkaappi, pakastin ja tiiviit pakkaukset suojaavat radioaktiiviselta pölyltä.

Ulkona liikkuminen

Jos on pakko mennä ulos, käytä tiivistä, ihon peittävää asua, esimerkiksi sadevaatteita. Riisu vaatteet sisälle tullessasi eteiseen ja peseydy huolella. Käytä hengityssuojainta, pyyhettä tai talouspaperia estämään radioaktiivisten hiukkasten pääsy keuhkoihin.

Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

7.13 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 0503899644).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

- Matkapuhelimella - (OTIS Oy, 0800168111)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

8 Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoidajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on 2 väestönsuojaa:

Sijainti	Suojaluokka	Pinta-ala	Suojapaikkoja	Varusteiden sijainti
Rakennus Sulkula alakerta	K	30 m ²	40	Suojassa
Rakennus Hannala alakerta	K	105 m ²	140	Suojassa

Kaksi kiinteistön väestönsuojista on luokkaa K. Suojaluokan K väestönsuoja on rakennettu vuosien 1991-2011 välillä. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojoihin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaaliaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.

9 Suojaväistö

Suojaväistöllä tarkoitetaan väestön siirtämistä johdetusti pois vaara-alueelta tilanteissa, joissa sen katsotaan aiheuttavan pienemmän riskin sisätiloihin suojautumiseen verrattuna. Tällaisia tilanteita ovat kaikki nopeasti kehittyvät vaarallisten aineiden onnettomuudet, voimakkaat palokaasujen aiheuttamat haitat, räjähdysvaara ja säteilytilanne.

Suojaväistö tehdään aina viranomaisten erillisen määräyksen perusteella. Viranomaiset ovat jo ennakolta suunnitelleet suojaväistön suorittamisen alueelta ja varanneet siihen tarvittavan kuljetuskaluston.

10 Irtaimiston säilytys

Erilaisten tavaroiden säilyttämisestä voi aiheutua tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara, turvallisen poistumisen estyminen hätätilanteessa sekä tulipalon sammuttamisen vaikeutuminen.

Rakennuksen uloskäynnit on aina pidettävä kulkukelpoisina ja esteettöminä.

Uloskäytävät, porrashuoneet, sisäiset käytävät ja varastojen kulkureitit

- Ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Rakennusten alla tai läheisyydessä

- Ei saa säilyttää helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa rakennusten seinustoilla, mm. roska-astiat, pahvipinot ja kuljetuslavat

Huom!

- Pelastusviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa poikkeuksia, esimerkiksi säilytettäväksi isomman määrän tai sallia säilytyksen eri paikassa tai rajoittaa säilytystä, jos turvallisuus sitä vaatii

11 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

- Alkusammuttimien käyttöohjeet
- Auton lämmitysjohdot
- Avainturvallisuus
- Väestönsuojan ilmanvaihtokone

Liite A Alkusammuttimien käyttöohjeet

A.1 Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkiä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

A.2 Sammutuspeitteet

- Ota kiinni peitteen nurkista ja suojaa kätesi peitteen sisään.
- Astu jalalla peitteen päälle, tämä estää liekin tulon kasvoille.
- Jos olet ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Ojenna kädet suoriksi.
- Levitä peite palon päälle.
- Pidä peitettä tiiviisti palon päällä ja varmistu, että palo on sammunut.
- Suojaa itsesi peitteen nostamisen aikana, palo voi syttyä uudelleen.
- Varmista vielä kerran, että palo on sammunut.

A.3 Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynänpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

Liite B Auton lämmitysjohdot

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan. Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Avoin pistorasiakotelo ja vapaasti roikkuva jännitteinen lämmitysjohto aiheuttavat sähköiskun vaaran. Jos pistokytin putoaa vesilätäkköön tai lumisohjoon, se saattaa tehdä ympärillä olevan alueen sähköiseksi. Lisäksi lämmitysjohto voi rikkoutua vaaralliseen kuntoon esimerkiksi paikoitusalueen lumenluonnin yhteydessä. Avoimena oleva pistorasiakotelo puolestaan on alttiina ilkivallalle.

Käyttäjiä tulee ohjeistaa auton lämmitysjohtoon turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Yhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu yhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohtoon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista.

Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohtoon käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohtoon ja pistokkeiden kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein.

Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdi oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.

Liite C Avainturvallisuus

Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti ne kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Itselle kuitattua avainta tai kulkutunnistetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa.

Liite D Väestönsuojan ilmanvaihtokone

